



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА

**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

КЕМЕРОВСКАЯ ТЭЦ

Акционерное общество «Кемеровская генерация»

Кемеровская ТЭЦ

ул. Кировская, д. 1, г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс, Российская Федерация, 650001;
тел.: (3842) 45-52-31; факс: (3842) 45-58-71; e-mail: CenevaEP@sibgenco.ru; ИНН 4205243192; КПП 420501001;
р/с 40702810000000092488, Банк ГПБ (АО), г. Москва; к/с 30101810200000000823; БИК 044525823

№ Иск-3-5/04-58809/26-0-0
от 10.06.2026



**Министерство природных ресурсов
и экологии Кузбасса**

**Министру
О.В. Ивлеву**

**пр. Советский, 63,
г. Кемерово, 650000**
Email: nmu-42@yandex.ru

**Отчет Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация»
по работе станции в период режима НМУ
03 июня 2026 г. - 07 июня 2026 г.**

1. От Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса был получен общий прогноз НМУ 03.06.2026г о вводе НМУ (общий режим) до 05.06.2026 г. В дальнейшем, 5.06.2026 было получено уведомление о продлении НМУ до 07.06.2026 г.

2. После регистрации поступившей информации начальником смены электростанции (далее-НСЭ), в соответствии с перечнем мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) по телефону доложил руководству Кемеровской ТЭЦ об этом сообщении и, получив указания от руководства о реализации мероприятий на период НМУ, приступил к их выполнению совместно с оперативным персоналом:

2.1. НСЭ оповестил начальников смен цехов электростанции о введении режима НМУ и устно провел инструктаж об особенностях работы станции в период НМУ.

2.2. Начальниками смен цехов был проведен инструктаж оперативному персоналу своих цехов по данным вопросам. После проведения инструктажей персонал цехов приступил к реализации мероприятий в период НМУ и указаний оперативных руководителей (начальники смен цехов, НСЭ).

3. В соответствии с утвержденными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий были выполнены мероприятия по снижению выбросов при НМУ, в том числе:

- выведены в резерв (отключены) один из котлов: № 8 (ИЗАВ № 0022), № 9 (ИЗАВ № 0023), № 10 (ИЗАВ № 0024), № 11 (ИЗАВ № 0025), всего одновременно в работе не более пяти котлов, по согласованию с диспетчерскими службами.

В целях реализации снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух работает один котел №5 (ИЗАВ № 0021). Источники 0022,00023,0024,0025 в резерве.

Приложения:

1. Общий прогноз НМУ от 03.06.2026г., 05.06.2026 на 2 л. в 1 экз.;
2. Отчет о выполнении мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, на 1 л. в 1 экз.

С уважением,
Директор



С.В. Рябцев

