



МЫ СОГРЕВАЕМ ГОРОДА

**СИБИРСКАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
КОМПАНИЯ**

НОВО-КЕМЕРОВСКАЯ ТЭЦ

Акционерное общество «Ново-Кемеровская ТЭЦ»

ул. Грузовая, 1 «Б» этаж 4, пом. 403 г. Кемерово, Кемеровская область - Кузбасс, Российская Федерация, 650021;
тел.: (3842) 57-15-06; факс: (3842) 57-14-95; e-mail: nktec@sibgenco.ru; ИНН 4205243185; КПП 775050001;
р/с 40702810000000091955, Банк ГПБ (АО), г. Москва; к/с 30101810200000000823; БИК 044525823

№ Иск-З-6/04-94697/26-О-О

от 16.09.2026



**Министру природных ресурсов
и экологии Кузбасса**

О.В. Ивлеву

Е-mail: nmu-42@yandex.ru

**Отчет АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ»
по работе станции в период режима НМУ
08 сентября 2026 г. - 13 сентября 2026 г.**

1. 08.09.2026 АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» был получен специализированный прогноз № 3 о введении НМУ с 18⁰⁰ 08 сентября до 18⁰⁰ 10 сентября для низких источников (менее 10 м) с холодными выбросами, 10.09.2026 был получен специализированный прогноз № 4 о продлении НМУ до 18⁰⁰ 13 сентября (Приложение 1).

2. После регистрации поступившей информации начальником смены электростанции (далее - НСЭ), в соответствии с перечнем мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) по телефону доложил руководству Ново-Кемеровской ТЭЦ об этом сообщении и, получив указания от руководства о реализации мероприятий на период НМУ, приступил к их выполнению совместно с оперативным персоналом:

2.1. НСЭ произвел запись в журнале для предупреждений о времени, продолжительности и интенсивности штилевого периода.

2.2. НСЭ оповестил начальников смен цехов электростанции о введении режима НМУ и устно провел инструктаж об особенностях работы станции в период НМУ.

2.3. Начальниками смен цехов был проведен инструктаж оперативному персоналу своих цехов по данным вопросам. После проведения инструктажей персонал цехов приступил к реализации мероприятий в период НМУ и указаний оперативных руководителей (начальники смен цехов, НСЭ).

3. В соответствии с согласованными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий был выполнен полный комплекс мероприятий по снижению выбросов при НМУ 1 степени, в том числе:

- усилен контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;
- проверено состояние и усилен контроль за работой соответствующих систем КИП и автоматики; прекращены испытания котлов, систем золоулавливания, экспериментальные и исследовательские работы на них; усилен контроль за ведением топочного режима котлов: поддержан оптимальный избыток воздуха по режимной карте; обеспечена проектная подготовка топлива к сжиганию (тонкость помола, температура подогрева мазута); поддержано расчетное разрежение в топке; отложен намеченный пуск котла (по разрешению диспетчерской службы);
- усилен контроль за герметичностью агрегатов и мест пересыпки угля; усилен контроль за операциями слива-налива дизтоплива, мазута и масел, не допущены проливы; ограничены ремонтные работы – сварка, газовая резка, металлообработка, покраска, ремонт двигателей;

- усилен контроль за операциями слива-налива реагентов – серной кислоты, едкого натра, аммиака; не допущены проливы;
- сокращено время движения транспорта на переменных режимах и запрещена работа двигателей на холостом ходу; запрещен выезд на линию и работу на территории предприятия транспортных средств с неотрегулированными двигателями;
- усилен контроль за работой золоуловителей, обеспечено: проектное давление орошающей воды в мокрых золоуловителях, дополнительный контроль систем удаления золы из золоуловителей;
- снижена вырабатываемая конденсационная нагрузка ТЭЦ до 5% от установленной мощности;
- выполнен инструментальный контроль на источниках выбросов 104 и 105;
- обеспечен инструментальный контроль уровня загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ и жилой застройки в контрольных точках в периоды НМУ по диоксиду азота, золе твердого топлива (взвешенные вещества) согласно договору с аккредитованной экоаналитической лабораторией.

Протоколы инструментального контроля выбросов будут направлены по мере готовности.

Приложения:

1. Специализированные прогнозы НМУ № 3 от 08.09.2026 и № 4 от 10.09.2026, на 2 л. в 1 экз.
2. Отчет о выполнении мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, на 1 л. в 1 экз.

Генеральный директор



В.А. Носков