

Акционерное общество «Кемеровская генерация»
Кемеровская ТЭЦ

ул. Кировская, д. 1, г. Кемерово, Кемеровская область – Кузбасс, Российская Федерация, 650001;
тел.: (3842) 45-52-31; факс: (3842) 45-58-71; e-mail: CenevaEP@sibgenco.ru; ИНН 4205243192; КПП 420501001;
р/с 40702810000000092488, Банк ГПБ (АО), г. Москва; к/с 30101810200000000823; БИК 044525823

№ Исх-3-5/04-94472/26-0-0
от 16.09.2026



Министерство природных
ресурсов и экологии Кузбасса
Министру
О.В. Ивлеву
650000, г. Кемерово,
Советский проспект, 63
E-mail: nmu-42@yandex.ru

**Отчет Кемеровской ТЭЦ АО «Кемеровская генерация»
по работе станции в период режима НМУ
08 сентября 2026 г. – 13 сентября 2026 г.**

1. От Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса был получен общий прогноз НМУ 08.09.2026г о вводе НМУ (общий режим) до 10.09.2026 г. В дальнейшем, 10.09.2026 было получено уведомление о продлении НМУ до 13.09.2026 г.

2. После регистрации поступившей информации начальником смены электростанции (далее-НСЭ), в соответствии с перечнем мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) по телефону доложил руководству Кемеровской ТЭЦ об этом сообщении и, получив указания от руководства о реализации мероприятий на период НМУ, приступил к их выполнению совместно с оперативным персоналом:

2.1. НСЭ оповестил начальников смен цехов электростанции о введении режима НМУ и устно провел инструктаж об особенностях работы станции в период НМУ.

2.2. Начальниками смен цехов был проведен инструктаж оперативному персоналу своих цехов по данным вопросам. После проведения инструктажей персонал цехов приступил к реализации мероприятий в период НМУ и указаний оперативных руководителей (начальники смен цехов, НСЭ).

3. В соответствии с утвержденными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий должны быть выполнены мероприятия по снижению выбросов при НМУ:

В соответствии с утвержденными мероприятиями по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий был выполнен полный комплекс мероприятий по снижению выбросов при НМУ, в том числе:

- усилен контроль за точным соблюдением технологического регламента производства;

- усилен контроль за работой соответствующих систем КИП и автоматики;

- усилен контроль за техническим состоянием и эксплуатацией всех газоочистных установок;

- обеспечена бесперебойная работа всех пылеочистных систем и сооружений, и их отдельных элементов, не допущено снижение их производительности, а также

отключение на профилактические осмотры, ревизии и ремонты в периоды НМУ;

- не производились пуски котлов, испытания котлов, систем золоулавливания, экспериментальные и исследовательские работы на них, связанные с изменением режима работы оборудования, очистки поверхностей нагрева котла.

- в работе находился один котел № 11 (ИЗАВ № 0025). Источники ИЗАВ №0022, №00023 были отключены.

Приложение:

1. Отчет о выполнении мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, на 1 л. в 1 экз.

Директор



С.В. Рябцев



Исп. Мохова Наталья Викторовна
тел. 8 (3842) 45-32-88, доб. 36-407

Отчет о выполнении мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ

№ п/п	Номер источника (источников) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух	Наименование мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ	Наименование загрязняющего вещества	Величины выбросов до мероприятия г/с	Величины выбросов после мероприятия г/с	Достижимый экологический эффект от мероприятия, %	Муниципальное образование (место нахождения объекта НВОС)	Дата проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0022, 0023, 0025	Вывести в резерв (отключить) один из котлов: № 8 (ИЗ АВ № 0022), № 9 (ИЗ АВ № 0023), № 11 (ИЗ АВ № 0025), всего одновременно в работе не более пяти котлов, по согласованию с диспетчерскими службами.	Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота);	0	0	100	г. Кемерово, ул. Кировская, 1	08.09.2026-13.09.2026
			Серы диоксид	0	0	100		

Инженер 1 категории



Н.В. Мохова